



**REPUBLIKA HRVATSKA
KARLOVAČKA ŽUPANIJA
GRAD SLUNJ
GRADSKO VIJEĆE**

KLASA: 245-01/26-01/02
URBROJ: 2133-04-03-02/03-26-3
Slunj, 20. 04. 2026.

Na temelju članka 13. stavka 8. Zakona o zaštiti od požara ("Narodne novine" 92/10 i 114/22) i članka 25. stavka 1. podstavka 18. Statuta Grada Slunja ("Glasnik Karlovačke županije" 20/09, 06/13, 15/13 i 03/15 i „Službeni glasnik Grada Slunja“ br. 01/18, 02/20, 06/20, 03/21 i 05/21-pročišćeni tekst), Gradsko vijeće Grada Slunja na svojoj 10. sjednici održanoj dana 20. 04. 2026. godine, donosi

**Izvješće o stanju zaštite od požara i provedbi
Provedbenog plana unapređenja zaštite od
požara na području Grada Slunja za 2025. godinu**

I.

Ovim Izvješćem razmotreno je stanje zaštite od požara kao i provedene mjere i aktivnosti definirane Provedbenim planom unapređenja zaštite od požara na području Grada Slunja za 2024. godinu koju je donijelo Gradsko vijeće na svojoj sjednici održanoj 27. 03. 2025. godine („Službeni glasnik Grada Slunja“ br. 04/25).

II.

Nastavno su prikazane provedene mjere i aktivnosti definirane Provedbenim planom unapređenja zaštite od požara za 2025. godinu, po točkama iz Plana kako slijedi:

1. Provedbenim planom definirano je da je potrebno razmotriti postojeću situaciju te po potrebi ažurirati važeći Plan zaštite od požara grada Slunja u skladu s novonastalim uvjetima. Slijedom toga, tijekom 2025. provedeno je ažuriranje važećeg Plana zaštite od požara, a izmjene su se odnosile prvenstveno na tehničke korekcije i izmjenu podataka (većih sadržajnih izmjena nije bilo).
2. Organizirana je u ožujku 2025. godine sjednica Stožera zaštite i spašavanja vezano uz pripremu protupožarne sezone na kojoj je analizirana trenutna situacija te sve aktivnosti i mjere vezane uz zaštitu od požara na području Grada Slunja.
3. Dobrovoljno vatrogasno društvo Slunj provodilo je aktivnosti vezane uz motrenje, čuvanje i ophodnju prostora za koje postoji povećana opasnost od nastajanja požara na način kako je definirano Procjenom ugroženosti i Planom zaštite od požara Grada Slunja. Prilikom obilaska područja djelovanja postrojbe vršili su postavljanje plakata ZABRANJENO PALJENJE i izvršavali upoznavanje građana sa županijskom Odlukom o mjerama za sprječavanje nastajanja požara na otvorenom prostoru. Napominju da je u 2024. godini instalirana nadzorna kamera na području Grada Slunja na brdu Lisac (financirano od strane Hrvatskih šuma) koja pokriva sjeverno područje grada Slunja (Veljun, Kuzma, Gornja i Donja Visočka, Perjasica...). Ova kamera dana je na raspolaganje VZKŽ i ŽVOC-u

Karlovac na upravljanje tako da se uz pomoć iste motri najugroženije područje Grada Slunja.

U 2025. godini bilo je ukupno 61 intervencija, od čega 28 požarnih intervencija, 19 tehničkih intervencija te 14 ostalih intervencija i intervencija s opasnim tvarima.

Uz provedene redovne intervencije DVD Slunj je odradio i 652 ostale operativne intervencije, od čega se većina odnosi na prijevoz pitke vode (597) te ostale usluge čišćenja javnih površina (ispiranje, pranje, kićenje, postavljanje pontonskog mosta i sl. - 16), ispiranje bazena (VIK Karlovac -2), orezivanja i rušenja stabala (17), osiguranja vojnih vježbi (14) i festivala (1), vatrogasne vježbe (4), pripremne aktivnosti u obrani od poplava (1) i sl.

Vezano uz ovu aktivnost predsjednicima mjesnih odbora i lovačkim društvima koji djeluju na području grada Slunja, odmah po usvajanju, dostavljen je Provedbeni plan za 2025. godinu, a sve s ciljem njihovog aktivnog uključivanja i angažmana u praćenju stanja na terenu i eventualne dojava o nastanku požara.

4. Plan korištenja teške građevinske mehanizacije za žurnu izradu prosjeka i probijanje protupožarnih putova radi zaustavljanja šumskih požara izrađen je i objavljen u „Službenom glasniku Grada Slunja“ br. 05/23. Obzirom značajnijih promjena u odnosu na dosadašnji plan korištenja teške mehanizacije nije bilo potrebe za ažuriranjem istog tijekom 2025. godine.
5. U postupcima donošenja prostorno-planske dokumentacije, ovisno o razini prostornih planova, potrebna je primjena mjera zaštite od požara sukladno važećim propisima. Prilikom svih izmjena i dopuna prostorno –planske dokumentacije stručni izrađivač dokumentacije definira mjere zaštite od požara na zakonom propisan način, odnosno prema uvjetima nadležnih tijela. Slijedom toga, tijekom postupka IV. Izmjena i dopuna Urbanističkog plana uređenja grada Slunja te IV. Izmjena i dopuna Prostornog plana uređenja Grada Slunja koje se su se provodile tijekom 2025. godine nadležno tijelo je dostavilo uvjete koje je stručni izrađivač dužan uključiti u navedene izmjene prostorno-planske dokumentacije.
6. Ovisno o nadležnosti poduzimane su potrebne mjere kako bi se osigurala prohodnost prometnica i javnih površina na području grada, sve sukladno operativnim planovima i mogućnostima. Započeo je postupak rekonstrukcije državne ceste D1 (izrađuje se projektna dokumentacija) a i provode se aktivnosti sanacije županijskih cesta čime se, osim unaprjeđenja kvalitete i sigurnosti odvijanja prometa, osigurava mogućnost nesmetane i pravovremene požarne intervencije.
Kontinuirano je, sukladno mogućnostima i utvrđenim prioritetima, čišćen cestovni pojas uz dijelove nerazvrstanih cesta po mjesnim odborima, a sve s ciljem osiguranja prohodnosti vatrogasnim vozilima (košnja, malčiranje).
7. Prema analizama koje su provedene za potrebe izrade Procjene ugroženosti od požara može se zaključiti da u vododistribucijskom sustavu i pojedinačnim spremnicima postoje zadovoljavajuće pričuve požarne vode i zadovoljavajuća protočnost u magistralnim cjevovodima.

Stalno nastanjena područja u naselju Slunj i područja gospodarske namjene relativno su dobro pokrivena vanjskom hidrantskom mrežom ali preostale otvorene površine grada (seoske, poljoprivredne i šumske) i ostala naselja uglavnom nisu. Relativno je rijedak raspored vanjskih hidranata.

Dosadašnjom izgradnjom vodoopskrbne mreže kao i planiranim projektima njezina proširenja ili sanacije utjecati će se na poboljšanje vodoopskrbnog sustava s ciljem osiguranja adekvatne protupožarne zaštite na cjelokupnom području grada.

8. Tijekom godine tvrtka Vodovod i kanalizacija Karlovac- Podružnica Slunj vršila je prema potrebi popravke neispravnih hidranata na području Grada. Prema podacima DVD-a Slunj na području Grada Slunja ima još neispravnih hidranata koje treba pregledati i otkloniti eventualne kvarove. Na ovu temu održan je zajednički sastanak na kojem doneseni zaključci te definirano da se tijekom 2026. godine izvrši pregled hidranata te saniraju neispravni hidranti.
9. Vezano uz provedbu mjere osiguranja adekvatne protupožarne zaštite višestambenih zgrada DVD Slunj ponovno skreće pozornost da protupožarni prilazi stambenim zgradama nisu zadovoljavajući jer se vatrogasnim vozilom ne može prići objektima, a samim time i pristupiti gašenju na višim katovima objekta. Do sada su već napravljeni neki pomaci, a i dalje se radi na uklanjanju stabala koja smetaju za korištenje vatrogasnog vozila auto ljestve čime se dobiva prostor za sigurno djelovanje na vatrogasnim intervencijama. Treba nastaviti i dalje sa uređenjem okoliša oko stambenih zgrada po pitanju uklanjanja stabala, a i po pitanju vatrogasnih pristupa.
10. Ovom točkom Provedbenog plana predviđeno je pratiti stanje odlagališta komunalnog otpada Pavlovac. Tijekom 2025. godine vršeni su radovi sanacije i zatvaranja odlagališta na zakonski definiran način, sukladno izdanoj građevinskog dozvoli i uz provedbu stručnog nadzora. Vatrogasnih intervencija nije bilo.
11. Vezano uz točku obavještanja i upozoravanja stanovništva na potrebu provođenja preventivnih mjera zaštite od požara DVD Slunj je vršio upozoravanje građana preko javnog priopćivanja – Radija Slunj, stranice Facebook-a DVD-a Slunj, letcima dobivenim od Vatrogasne zajednice Karlovačke županije (postavljeni po školama i ugostiteljskim objektima) te letcima postavljenima na oglasne ploče po mjesnim odborima. Građani mogu pratiti i web stranicu DVD-a Slunja.
12. Upozoravanje građana Grada Slunja sa odredbama županijske Odluke o mjerama sprječavanja nastajanja požara na otvorenom prostoru DVD vrši kontinuirano svake godine što je pokazalo rezultate, ali prema mišljenju DVD-a Slunj manji dio građana se županijske Odluke ne pridržava. DVD je mišljenja da odredbe predmetne Odluke u pojedinim člancima treba izmijeniti, što su pismenim putem i zatražili od nadležnih institucija, ali do sada ništa nije promijenjeno.
13. U dijelu organiziranja savjetodavnih sastanaka sa svim sudionicima i obveznicima provođenja aktivnosti zaštite od požara Dobrovoljno vatrogasno društvo Slunj organiziralo je pojedinačno sastanke sa Šumarijom Slunj, Policijskom postajom Slunj i Crvenim križem Slunj u vezi provođenja aktivnosti zaštite od požara, a s ciljem poduzimanja potrebnih mjera kako bi se opasnost od nastajanja i širenja požara smanjila na najmanju moguću mjeru.
14. Dobrovoljno vatrogasno društvo Slunj ima izrađenu evidenciju vatrogasne opreme i sredstava, također vrši periodičnu kontrolu, servis i popravke vozila i opreme u ovlaštenim servisima. Vatrogasna oprema je u potpunosti spremna za operative upotrebe na vatrogasnim intervencijama. Također DVD vodi računa o opremi i liječničkim pregledima operativnih vatrogasaca koji u potpunosti zadovoljavaju uvjete Zakona o vatrogastvu.

III.

U nastavku Izvješća prikazana je vatrogasna infrastruktura za područje Grada Slunja prema podacima DVD-a Slunj:

Područje Grada Slunja pokriveno je jednom vatrogasnom postrojbom koja ima profesionalnu jezgru sa 3 zaposlena djelatnika.

Kroz informacijski sustav „UVI“ i „VATRO NET“ u Dobrovoljnom vatrogasnom društvu evidentirano je 18 operativnih vatrogasaca. Za svoj operativni rad vatrogasna postrojba Dobrovoljnog vatrogasnog društva Slunj posjeduje 5 vozila i 2 priključna vozila kojima se obavljaju operativni poslovi gašenja požara, tehničke i ostale intervencije. Vatrogasna vozila u prosjeku su stara 13 godina, nisu potrebna veća ulaganja u održavanja i nije upitna njihova operativna spremnost.

Od važnih činjenica navode problematiku vezanu uz stanje vatrogasnog doma i skladišta opreme pri čemu se navodi da je dio vatrogasne opreme i vozila smješten u privremenim, neadekvatnim uvjetima (bivša vojarna Kneja), što otežava održavanje i smanjuje iskoristivost u zimskim uvjetima. Nedostatak grijanja i prostora za sva vozila dovodi do problema sa zaleđivanjem vode u spremnicima tijekom hladnih mjeseci, zbog čega su neka vozila van funkcije, te da je stoga potrebno hitno proširenje i modernizacija garažnog prostora i prostora DVD-a kako bi se osigurali optimalni uvjeti za skladištenje opreme i vozila.

Navode također problem nedostatka ljudskih resursa te činjenicu da iako društvo ima 18 operativnih vatrogasaca, radne i privatne obaveze članova ograničavaju njihov odaziv na intervencije. Prosječan broj vatrogasaca po intervenciji (četiri) nije uvijek dovoljan za složenije situacije, što naglašava potrebu za dodatnim zapošljavanjem i aktivnijim uključivanjem dobrovoljnih članova.

IV.

Ovo Izvješće objavit će se u "Službenom glasniku Grada Slunja".

